



# 안전인증서 Safety Certificate

안전인증번호: HB05002-17166A  
 (Certificate No.)  
 제조업자/수입업자명: 동아전기공업(주)  
 (Manufacturer/importer)  
 주 소: 부산광역시 사하구 다대로 137번길 74(신평동)  
 (Address)  
 제 품 명: 누전차단기(주택용)  
 (Product)  
 기본모델명: DBE102Fd 50A NS  
 (Basic Model)  
 파생모델명 (Series Model):

- DBE102Fd 40A NS 1Φ 2w AC380V 30mA 0.03s 5kA
- DBE102Fd 60A NS 1Φ 2w AC380V 30mA 0.03s 5kA
- DBE102Fd 63A NS 1Φ 2w AC380V 30mA 0.03s 5kA
- DBE52Fd 40A NS 1Φ 2w AC380V 30mA 0.03s 5kA
- DBE52Fd 50A NS 1Φ 2w AC380V 30mA 0.03s 5kA

정격/안전기준상의 모델구분: 2P AC 380 V 50 A 30 mA 0.03 s 5 kA  
 (Rating)  
 시험 기준: K 61009-1(2011-12) KC 61009-2-2(2015-09)  
 (Standard)

본 인증서는 제조국명: 한국  
 제조업자명: 동아전기공업(주)  
 제조공장의 주소: 부산광역시 사하구 다대로 137번길 74(신평동)  
 의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항·제4항 또는 제10조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.  
 We issue this Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2), 9(4) or 10(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2017 년 05 월 19 일  
 (Year) (Month) (Day)



**한국기계전자시험연구원**  
**Korea Testing Certification**



※ 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류	1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model) 3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)
------	--