



인증번호 : 제 4198 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 동아전기공업(주)
2. 대 표 자 명 : 김광수
3. 공 장 소 재 지 : 부산광역시 사하구 다대로 137번길 74(신평동)
4. 인 증 제 품 :
 - 가. 표 준 명 : 산업용 누전차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 4613
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :
- 이면기재 -

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2025 년 03 월 26 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 1985-10-12
2. 차기심사 완료기한 : 2028-03-30
3. 최종 변경일 : 2025-03-26 정기 심사 합격

인증번호 : 제 4198 호

다. 종류·등급·호칭 또는 모델 :

정격전압110/220V정격전류범위 15~ 30A, 정격차단전류 1.5kA/2.5kA,2극
정격전압220V정격전류범위 15~ 30A, 정격차단전류 1.5kA, 2극
정격전압220V정격전류범위 15~ 60A, 정격차단전류 2.5kA/5kA/10kA/25kA/50kA,2극
정격전압220V정격전류범위 15~100A, 정격차단전류 35kA/50kA, 3극, 4극
정격전압220V정격전류범위 15~100A, 정격차단전류 5kA/10kA/25kA/35kA/50kA/65kA, 2극
정격전압220V정격전류범위 15~125A, 정격차단전류 50kA/85kA/100kA, 2극, 3극, 4극
정격전압220V정격전류범위 100~250A, 정격차단전류 35kA/50kA/65kA/85kA/100k, 2극, 3극, 4극
정격전압460V정격전류범위 15~ 60A, 정격차단전류 1.5kA/2.5kA/5kA/10kA/14kA/25kA, 3극,4극
정격전압460V정격전류범위 15~100A, 정격차단전류 14kA/25kA/35kA,3극,4극
정격전압460V정격전류범위 15~100A, 정격차단전류 18kA/26kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V정격전류범위 15~100A, 정격차단전류 2.5kA/5kA,3극
정격전압460V정격전류범위 15~125A, 정격차단전류 25kA/37kA/50kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V정격전류범위 60~100A, 정격차단전류 2.5kA/5kA/14kA/25kA/35kA,2극
정격전압460V정격전류범위 100~225A, 정격차단전류 18kA/25kA/35kA, 2극,3극,4극
정격전압460V정격전류범위 100~250A, 정격차단전류 18kA/25kA/26kA/37kA/50kA, 2극, 3극, 4극
정격전압460V정격전류범위 250~300A,정격차단전류 30kA/35kA/50kA, 3극. 끝.