Certificate

인증번호 : 제 18-0008 호

제 품 인 증 서

1. 제조업체명 : 동아전기공업(주)
2. 대표자성명 : 김광수
3. 공장소재지 : 부산광역시 사하구 다대로 137번길 74(신평동)
4. 인 증 제 품
   가. 표 준 명 : 주택용 누전차단기
   나. 표준번호 : KS C 4621
   다. 종류·등급·호칭 또는 모델 : '이면기재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2024 년 01 월 17 일

KSA 한국표준협회 KOREAN STANDARDS ASSOCIATION

한국표준협회장

1. 최초 인증일 : 2018-01-10
2. 차기심사 완료기한 : 2027-01-09
3. 최종 변경일 : 2024-01-17 정기심사 합격

인증번호 : 제 18-0008 호

다. 종류 · 등급 · 호칭 또는 모델 :

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 3kA, 일반형13A ~ 50A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 일반형16A ~ 32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA, 일반형6A ~ 100A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 2.5kA, 일반형13A ~ 32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 2.5kA, 일반형16A ~ 32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3kA, 일반형16A ~ 32A

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA, 10kA, 일반형6A ~ 100A

220V, 단극 차단기, 1.5kA, 2.5kA, 3kA, 일반형16A ~ 32A

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 10kA, 일반형6A ~ 100A

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 1.5kA, 3kA, 일반형13A ~ 50A

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 1.5kA, 3kA, 일반형13A ~ 50A

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 3kA, 일반형13A ~ 50A

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 5kA, 10kA, 일반형6A ~ 100A. 끝.

380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 5kA, 10kA, 일반형6A ~ 100A. 끝.