



인증번호: 제 18-0009 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : 동아전기공업(주)
2. 대 표 자 성 명 : 김광수
3. 공 장 소 재 지 : 부산광역시 사하구 다대로 137번길 74(신평동)
4. 인 증 제 품
 - 가. 표 준 명 : 주택용 배선차단기
 - 나. 표 준 번 호 : KS C 8332
 - 다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 : '이 면 기 재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2021 년 03 월 31 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-01-10
2. 차기심사 완료기한 : 2024-01-09
3. 최종 변경일 : 2021-03-31 정기심사 합격

다. 종류 · 등급 · 호칭 또는 모델 :

220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 2.5kA, 3kA13A ~ 32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 3kA13A ~ 50A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 1.5kA, 3kA13A ~ 50A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA, 15kA, 20 kA6A ~ 100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA, 15kA, 20kA6A ~ 100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA16A ~ 100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 15kA6A ~ 100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 2.5kA13A ~ 32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 20 kA6A ~ 100A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3kA13A ~ 32A
220V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA16A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 10kA16A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 1.5kA, 3kA13A ~ 50A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 10kA, 15kA, 20 kA6A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 10kA, 15kA, 20kA6A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 15kA6A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 20 kA6A ~ 100A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 3개의 보호극을 가진 4극 차단기, 3kA13A ~ 50A
380V, 2개의 보호극을 가진 2극 차단기, 5kA16A ~ 100A
380V, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 10kA6A ~ 100A
380V, 3개의 보호극을 가진 3극 차단기, 5kA, 10kA6A ~ 100A. 끝.